

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

v souladu se směrnicí 2014/68/EU (tlaková zařízení)

Prohlašujeme tímto, že tlakové zařízení (tlaková zařízení), které je specifikováno dále (která jsou specifikována dále), odpovídá (odpovídají) základním požadavkům na bezpečnost a zdraví dle směrnice Evropské unie č. 2014/68/EU (tlaková zařízení).

Používání zařízení v rozporu s jeho určením vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Označení zařízení:	Práškový hasicí přístroj
Typ:	GP-1x ABC/MP (P1F/MP) GP-2x ABC/PM/MM (P2Fp/ETS, P2F/MM) GP-4x ABC/MM/MP (P4F/MP) GP-6x ABC/MM/MP (P6F/MM/MP)
Rok výroby :	2016
Shoda s následujícími směrnicemi:	č. 2014/68/EU (tlaková zařízení)
Kategorie tlakového zařízení:	III
Obecný postup posuzování shody:	modul H
Číslo ES certifikátu shody:	CE-PED-H-KOG 003-13-POL
Název a adresa notifikované osoby, která provedla posouzení:	Bureau Veritas 67/71 boulevard du Chateau 92200 Neuilly-sur-Seine <u>FRANCIE</u>
Název a adresa notifikované osoby dohlížející na systém jakosti	Bureau Veritas 67/71 boulevard du Chateau 92200 Neuilly-sur-Seine <u>FRANCIE</u>
Identifikační číslo notifikované osoby:	0062
Použité harmonizované normy:	Nejsou
Použité národní normy	PN-EN 3

Titul, jméno, příjmení podepisující osoby Vedoucí oddělení inspekce kvality PJ
Ing. Stanisław Grabowski

Andrychów

KIEROWNIK DZIAŁU
INSPEKCJI JAKOŚCI
St.Grabowski
inż. Stanisław Grabowski



Děkujeme Vám, že jste zakoupili náš výrobek. Tento produkt je vyroben z nejkvalitnějšího materiálu pod dohledem a kontrolou zkušených inženýrů, odpovídá také všem bezpečnostním předpisům platným v Evropské unii. Prostudujte si prosím a dodržujte pokyny pro obsluhu hasicího přístroje, které jsou uvedeny dále.

POKYNY PRO OBSLUHU HASICÍCH PŘÍSTROJŮ TYPU GP x se značkou

0062



1. Popis výrobku

Přenosný hasicí přístroj je tlakovým zařízením, které se skládá ze svařované nádoby a ventilu.

Ventil je vybaven kontrolní přípojkou vybavenou uzavíracím ventilem a filtrem. Na přání zákazníka lze místo ukazatele tlaku namontovat záslepku. Tato přípojka umožňuje provádět měření aktuálního tlaku v nádobě kontrolním manometrem. V hasicím přístroji **GP x** se jako hasební látka používá hasicí prášek. Typ a název prášku je uveden na typovém štítku. Hnacím plynem, který zajišťuje vytlačování hasicího prášku, je stlačený dusík (N₂).

2. Rozsah použití

Přenosný hasicí přístroj je určen pro hašení požárů menšího rozsahu.

Hasicí přístroj typu BC je určen pro hašení hořlavých kapalin (benzínu, nafty, maziv) a plynů.

Hasicí přístroj typu ABC hasí, kromě výše uvedených látek, také hořící pevné látky organického původu.

Hasicí přístroj je určen pro použití při teplotách – viz informace na etiketě.

Výstraha: Při hašení elektrických zařízení postupujte opatrně – lze hasit zařízení výhradně do 1000 V ze vzdálenosti 1 m, případně se řiďte doplňujícími informacemi uvedenými na etiketě.

3. Parametry hasicího přístroje

Plnicí tlak hasicího přístroje při 20 °C P+20 °C v barech:

10, 12, 15 barů

Nejnižší / nejvyšší přípustná teplota nádoby TS v °C:

-30 / +60 °C

Nejvyšší přípustný tlak

PS v barech: **13 barů nebo 17,2 baru**

Zkušební tlak nádoby

PT v barech: **25 barů nebo 27 barů**

Typ nádoby	GP-1x ABC/MP P1F/MP	GP-2x ABC/PM, MM P2Fp/ETS, MM	GP-4x ABC/MP P4F/MP	GP-6x ABC/MM P6F/MM	GP-6x ABC/MP P6F/MP
Obsah v litrech	1,2	2,3	5,0	6,7	6,7
Množství hasicího prášku kg	1	2	4	6	6

4. Uvedení hasicího přístroje do chodu

Způsob použití, který je uveden dále, zobrazují také piktogramy na hasicím přístroji:

- sejměte hasicí přístroj ze závěsu,
- vytáhněte zabezpečovací závlačku,
- přiblížte se s hasicím přístrojem na vzdálenost cca 1-2 m od hořícího materiálu a nasměrujte výstupní trysku na zdroj ohně,
- přitlačte páku ventilu k tělesu ventilu,
- oheň haste stříkajícím proudem prášku.

Hasicí přístroj použijte ve svislé poloze, jak je uvedeno na etiketě.

5. Obecné požadavky na bezpečnost pro hasicí přístroj.

Hasicí přístroj je tlakovým zařízením, které při nevhodném používání může ohrozit zdraví i život. **Chraňte před dětmi!**

- Hasicí přístroje umístěte nejlépe na vhodné držáky, na volných a dobře přístupných místech, maximálně 1,5 m nad podlahou (tuto hranici nesmí převyšovat horní páka ventilu)
- V motorových vozidlech musí být vždy upevněny ve speciálních účhytech, které zabraňují jejich vypadnutí.
- Hasicí přístroje mohou demontovat a jejich pravidelné prohlídky provádět pouze oprávněné osoby a servisní organizace.
- Chraňte hasicí přístroje před mechanickým poškozením.
- Poškozené nádoby a nádoby s viditelnou korozí nelze opravovat.
- Hasicí přístroj používejte v souladu s jeho určením a přiloženým návodem.
- Hasicí přístroj nevystavujte přímému působení slunečního záření nebo jiných zdrojů tepla a působení nepříznivých chemických a atmosférických činitelů.
- Nemiřte výstupní tryskou po odstranění závlačky na tvář! Zabráňte tak náhodnému zasažení očí a dýchacích cest.
- K běžné údržbě hasicího přístroje používejte vlhký hadřík, nepoužívejte prostředky obsahující detergenty.
- **Používání hasicího přístroje bez etikety nebo s nečitelnou etiketou je zakázáno.**

6. Doba použitelnosti

Hasicí přístroj je tlakovým zařízením se značkou CE a je uveden do oběhu v souladu se směrnicí Evropské unie č. 2014/68/EU o tlakových zařízeních. **Doba použitelnosti hasicích přístrojů je stanovena na maximálně 20 let.**

7. Záruční podmínky

Výrobce poskytuje na výrobek záruku v délce 24 měsíců od data jeho výroby s následujícími podmínkami:

1. Hasicí přístroj musí být používán v souladu s návodem na obsluhu.
2. Hasicí přístroj nesmí vykazovat stopy poškození.
3. Hasicí přístroj nesmí vykazovat stopy po zasahování.

8. Požadavky na kontrolu, údržbu a opravy

Po každém použití HP je povinností uživatele zajistit opravu – nové naplnění. HP musí být nejméně 1x za rok zkontrolován a nádoba HP musí být podrobena periodické tlakové zkoušce jednou za 5 let. Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, vystaví podle Vyhl. 246/2001 Sb. §9., odst. 1.-9. Doklad o provozuschopnosti hasicího přístroje, opatří hasicí přístroj plombou spouštěcí armatury a kontrolním štítkem.

9. Prodej a servis v ČR:

VÍTKOVICE HTB a.s., Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 45192219

Tel: +420 596 664 790, +420 596 133 903, +420 596 664 787

e-mail: htb@vitkovice.cz www.vitkovice.com